

Prot. n. 67/C/2021

Pregg.mi Sigg.  
Soci Ordinari  
LORO SEDI

Ragusa, li 8 Febbraio 2021

Oggetto: **Prevenzione incendi - Autorimesse con superficie fino a 300 mq –  
Circ. n. 17496 del 18 dicembre 2020.**

Informiamo le imprese interessate che la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica dei vigili del fuoco ha pubblicato la **Circolare n. 17496 del 18 dicembre 2020**, recante: **"Requisiti tecnici antincendio per autorimesse con superficie non superiore a 300 mq"**.

Si tratta di una guida tecnica contenente alcune indicazioni per la progettazione antincendio "sotto soglia", ossia di superficie fino a 300 mq e dunque non soggette ai procedimenti di prevenzione incendi.

La guida, non cogente, entra anche nel merito dei contenuti di alcune tabelle della RTV (regola tecnica verticale) sulle autorimesse (Dm 15 maggio 2020), anticipando alcune correzioni alla norma che saranno recepite da un prossimo DM del Ministero dell'Interno.

Le nuove indicazioni sono state richieste dalle professioni tecniche in sostituzione delle disposizioni che il DM 1° febbraio 1986 riservava alle autorimesse sotto soglia. Abrogato il DM del 1986 in seguito all'entrata in vigore della nuova RTV sulle autorimesse (diventata cogente dal 19 novembre 2020), si è dunque sentita la necessità di colmare il vuoto venutosi a creare relativamente ai requisiti antincendio delle piccole autorimesse.

Cordialità

**ANCE** | RAGUSA  
Il Direttore  
(Dott. Ing. Giuseppe Guglielmino)

